

**АКТ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ**  
**НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ**

г. Санкт-Петербург

« 24 » августа 2016 г.

Комиссия в составе:

представителя строительного-монтажной организации

**Сомов Владимир Иванович, производитель работ ООО «Подрядчик»**

*(фамилия, имя, отчество, должность)*

представителя технического надзора заказчика

**Соколов Александр Романович, инженер технического надзора ПАО «Инвестор»**

*(фамилия, имя, отчество, должность)*

представителя эксплуатационной организации

**Зяблов Сергей Михайлович, главный инженер ПАО «Эксплуатация»**

*(фамилия, имя, отчество, должность)*

произвела осмотр работ, выполненных

**ООО «Подрядчик»**

*(наименование строительного-монтажной организации)*

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены

**гидравлические испытания**

*(гидравлические или пневматические)*

трубопроводы, испытанные на прочность и герметичность и перечисленные в таблице, на участке от камеры № 1.1 до камеры № 1.4 трассы **трубопровод Т1** протяженностью **74,75** м.

*название трубопровода*

Трубопровод	Испытательное давление, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	Продолжительность, мин	Наружный осмотр при давлении, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )
<u><b>Т1 (2Ø159x4,5)</b></u>	<u><b>2,0 (20)</b></u>	<u><b>15</b></u>	<u><b>1,6 (16)</b></u>

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации

**ООО «Проектировщик», ПС-0515СПБ/2-ТС**

*(наименование проектной организации, номера чертежей и дата их составления)*

**РЕШЕНИЕ КОМИССИИ**

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, государственными стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного считать испытания на прочность и герметичность трубопроводов, перечисленных в акте, выполненными.

**Представитель строительного-монтажной организации**

*(подпись)*

**Представитель технического надзора заказчика**

*(подпись)*

**Представитель эксплуатационной организации**

*(подпись)*