

Объект: Объект: Мини-ТЭЦ «Шушары», расположенная по адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, 3-й Бадаевский пр., д.6, лит.А.

Заказчик: ЗАО «Крионорд»

Монтажная (ремонтная) организация: ООО «СЗСП»

**АКТ  
на прокалку электродов**

« 16 » декабря 2014 г.

Мы, нижеподписавшиеся

руководитель сварочных работ Горский М.А., удостоверение №СЗР-6АЦ-III-00744  
(фамилия, инициалы)

аттестованный сварщик Канчиев Ю.И., удостоверение «СЗР-1ГАЦ-I-13801  
(фамилия, инициалы)

составили настоящий акт в том, что нами произведена повторная прокалка (перед использованием) электродов марки LB-52U диаметром 2,6 мм, партии № сертификат качества №420132282.

Прокалка производилась при температурном режиме 350 °С в течении одного часа.

Электроды марки LB-52U диаметром 2,6 мм, партии № сертификат качества №420132282 допускаются для сварки ответственных изделий.

Руководитель сварочных работ

Горский М.А.

Аттестованный сварщик

Канчиев Ю.И.